

Załącznik nr 3 – Formularz do zadawania pytań				
Nazwa zadania:		Dotyczy wykonania modernizacji Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) w obiekcie Best Western Hotel Jurata, zarządzanym przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.		Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
L.p.	Data	Temat	Pytania do dokumentów	Odpowiedź
2	22.11.2023		czy do accespointow cisco jest możliwość podpięcia switcha kablem utp zakończonego wtykiem rj45 w celu uzyskania zasilania z tego acces pointa oraz przesyłu internetu?	Nie ma takiej możliwości.