

**Pytania zadane przez Oferentów i udzielone odpowiedzi
na zadane pytania.**

**Dotyczy Modernizacji oświetlenia Awaryjnego/przeciwpożarowego w
Golden Tulip Gdańsk Residence
Zapytanie ofertowe GTGD/2024/03/002/S**

Data:

2024-08-13

L.p.	Pytania do dokumentów postępowania zakupowego	Udzielona odpowiedź
1	W Załączniku nr 3 Zamawiający w tabeli określa 29 opraw jako niesprawne, w tym 11 sztuk z połamanyimi obudowami. Natomiast w pkt. 2 tego Załącznika wymaga wymiany jedynie 18 sztuk niesprawnych opraw HELIOS OC 180 (w zestawieniu jest ich tylko 6 sztuk!). Zatem ile lamp należy wymienić na nowe?	Zamawiający wymaga wymiany 18 lamp HELIOS 180 na nowe.
2	Czy Zamawiający może podać parametry akumulatorów w oprawach TMT WAWEL 1, TMT WAWEL 2, Batertech 01 2M N/T - chodzi o pojemność, napięcie, konfigurację?	Parametry akumulatorów: Batertech 01 2 M – Ni-Cd 3.6V / 2.5 Ah Wawel 2 – Ni-Cd/NiMh 3,6V / 4.0 Ah Wawel 1- Ni-Cd 3,6V / 2.5 Ah Wszystkie 230V 50Hz napięcie zasilania.