

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego na potrzeby Hotelu Solina SPA w Myczkowcach, zgodnie z poniższą specyfikacją.

| L.p. | Przedmiot Zamówienia (Asortyment) | Opis Przedmiotu Zamówienia / Minimalne wymagane parametry |
|------|-----------------------------------|--|
| 1. | Olej opałowy | <p>Wymogi: Olej klasy L1 wg normy PN-C-96024:2011</p> <ul style="list-style-type: none">- wartość opałowa min. 42,6 MJ/kg- zawartość siarki max. 0,1% (m/m)- gęstość w temp. 15 ° C max 860 kg/m³- pozostałość po spopieleniu max 0,01 %- temp. zapłonu min 56° C <p>Przedmiotem OPZ są sukcesywne dostawy oleju opałowego do celów grzewczych dla potrzeb Hotelu Solina SPA w Myczkowcach. Dostawy oleju opałowego będą realizowane sukcesywnie, w okresie obowiązywania Umowy, według bieżących potrzeb Zamawiającego, w terminie 48 godzin od daty otrzymania Zamówienia Częściowego przez Wykonawcę. Jednorazowa dostawa oleju będzie wynosić nie mniej niż 10.000 litrów. Dostawy oleju opałowego powinny odbywać się środkami transportu do tego przystosowanymi, tj. autocysterną wyposażoną w legalizowane urządzenia pomiarowe oraz pompę dostosowaną do transportu oleju opałowego.</p> <p>Dostarczona przez Wykonawcę zamówiona ilość oleju opałowego winna być zgodna ze wskazaniami licznika urządzenia dystrybucyjnego w autocysternie, potwierdzona stosownym dokumentem (tzw. Karta wlewu) i podpisana przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Miernikiem ilości dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej opałowy. Pomiar paliwa będzie odbywał się w obecności upoważnionego Pracownika Zamawiającego. Podczas każdej dostawy – Zamawiający ma prawo żądać okazania aktualnego świadectwa legalizacji urządzenia pomiarowego autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie.</p> <p>Dostawy oraz rozładunek oleju będą odbywać się na koszt i ryzyko Wykonawcy. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15° C.</p> <p>Do każdej dostawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć świadectwo jakości wydane przez podmiot uprawniony do kontroli jakości, potwierdzające parametry jakościowe oleju opałowego oraz spełnienie wymagań polskiej normy PN-C-96024:2011.</p> |