

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

„WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI PPOŻ W HOTELU SPORT W BEŁCHATOWIE”.

Lp.	Branża	Pytania do dokumentów ofertowych	Odpowiedź
			Data: 10.01.2025
1	Ppoż.	Czy okablowanie systemu sygnalizacji pożarowej ma zostać wykonane podtynkowo czy natynkowo ? Jeżeli miałyby zostać wykonane podtynko czy w ofercie uwzględnić szpachlowanie bruzd oraz przywrócenie kolorystyki ścian ?	Okablowanie należy wykonać podtynkowo w jednostkach mieszkalnych. W pozostałych miejscach w korytkach. W ofercie należy uwzględnić szpachlowanie bruzd i przywrócenie kolorystyki ścian.
2	Ppoż.	Czy w skład istniejącego w obiekcie systemu sygnalizacji pożarowej Schrack przewidzianego do demontażu wchodzi czujki jonizacyjne ? Jeżeli tak to prosimy o podanie ilości w celu wyceny usługi utylizacji ww. czujek.	Obiekt wyposażony jest w czujki jonizacyjne (około 150 sztuk).
3			
4			
5			
6			