

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW:

## „WYKONANIE SYSTEMU SYGNALIZACJI PPOŻ W HOTELU SPORT W BEŁCHATOWIE”.

Lp.	Branża	Pytania do dokumentów ofertowych	Odpowiedź
			Data: 14.01.2025
1	P.poż.	Prosimy o informację, czy obiekt jest wyposażony w wentylację mechaniczną. Jeśli tak, to ile jest central wentylacyjnych? Czy centrale wentylacyjne posiadają wejścia alarmowe umożliwiające ich wyłączenie w przypadku alarmu p.poż.?	Obiekt jest wyposażony w wentylację mechaniczną, są 4 centrale wentylacyjne. Do obowiązków wykonawcy należy weryfikacja czy centrale posiadają wejścia umożliwiające ich wyłączenie.
2	P.poż.	Prosimy o informację, czy obiekt jest wyposażony w klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych. Jeśli tak to czy są to klapy z wyzwalaczami termicznymi czy z siłownikami elektrycznymi?	Obiekt nie jest wyposażony w klapy odcinające na kanałach wentylacyjnych.
3	P.poż.	Czy Zamawiający posiada aktualny scenariusz pożarowy dla przedmiotowego obiektu? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.	Zamawiający posiada IBP, którą udostępni po podpisaniu umowy NDA.
4	P.poż.	Czy w obiekcie są wydzielone strefy pożarowe? Jeśli tak to ile i jakie są to strefy?	Obiekt posiada 7 stref pożarowych. (każda kondygnacja to strefa pożarowa).
5	P.poż.	Prosimy o podanie ilości pokoi noclegowych znajdujących się w obiekcie.	52 pokoje.